

# Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives

## Gestion des équipements

Réunion du Vendredi 20 septembre  
Procès-Verbal n°3

**Président:** Malbrand Guy

**Présents:** Mrs Patrice Héroult, Alain Lavergne Gilles Raveau, Patrice Billy

**Excusés :** Philippe Baranger, Philippe Texier,

L'APPROBATION du PV n° 2 du 4/7/2019

**RAPPEL IMPORTANT :** La distance ligne de touche / main courante est impérativement de 2m50 sans équipement divers entre les deux.

**En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause**

La CDTIS remercie la **MAIRIE DE LA ROCHE RIGAULT** pour l'inauguration des nouveaux équipements le 14/9/2019 (présents S. Basq, G Malbrand et P.Héroult)

Patrice représentera la CDTIS aux réunions Ligue à Puygoyen, saison 2019/2020

### 1 et 2. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL ou SYNTHETIQUE

#### 1.1 CLASSEMENTS INITIAUX

#### 1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT

➔ **BERUGES** – stade Paul Mulon – NNI 860240101

Cet équipement était classé niveau 6 jusqu'au 30/6/2019

- Rapport de visite du 13/6/2019
- Demande de classement niveau 6 du 14/6/2019
- AOP du 1/1/1999 pour 300 personnes

Cet équipement est classé en **niveau 6 jusqu'au 30/6/2029**

➔ **BENASSAY**

➔ stade municipal – NNI 860210101

Cet équipement était classé niveau 6 jusqu'au 1/7/2019

- Rapport de visite du 13/6/2019
- Demande de classement niveau 5 du 13/6/2019
- AOP global du 13/4/2010 pour 300 personnes

Cet équipement est classé en **niveau 5 jusqu'au 1/7/2029**

➔ Annexe municipale 0102

Cet équipement est classé niveau 6 jusqu'au 1/4/2021

- Rapport de visite du 13/6/2019
- Noter mêmes dates de reclassement

Cet équipement est classé en **niveau 6 jusqu'au 1/7/2029**

➔ **SOMMIERES du CLAIN** – stade municipal – NNI 862640101

Cet équipement était classé niveau 6 jusqu'au 29/6/2019

- Rapport de visite du 14/8/2019
- Demande de classement niveau 6 du 13/8/2019
- Attestation du 13/8/2019 pour 299 personnes

Cet équipement est classé en **niveau 6 jusqu'au 30/6/2029**

➔ **LA ROCHE RIGault** – stade municipal – NNI 860790101

Cet équipement est classé **niveau 6 jusqu'au 1/6/2020**

- Visite du 22/8/2019 suite aux travaux sur l'ensemble des vestiaires niveau 5 avec FAFA
- Contrôle du club house pour FAFA
- Dossier de classement du 22/8/2019
- Rapport de visite
- Attestation de capacité pour 299 personnes du 22/8/2019

Cet équipement est classé en **niveau 6 jusqu'au 1/6/2030**

➔ **USSEAU** – stade de la villa Savary – NNI 862750101

Cet équipement est classé **niveau 6 jusqu'au 1/6/2020**

- Visite du 28/8/2019 suite à réouverture
- AOP du 21/8/2019
- Dossier de classement
- Rapport de visite

Cet équipement est classé en **niveau 6 jusqu'au 1/6/2030**

### 1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT

➔ **ASLONNES** – stade municipal – NNI 860100101

Cet équipement est classé **niveau 6 jusqu'au 1/6/2020**

Rapport de visite du 18/4/2019

Demande de changement de classement niveau 6 en 5 du 18/4/2019

Attestation de capacité du 12/8/2019

Elle classe cet équipement en **niveau 5 jusqu'au 1/6/2030**

➔ **BLANZAY** - stade municipal – NNI 860290101

Cet équipement est classé **niveau 6 jusqu'au 1/6/2020**

- Rapport de visite du 13/8/2019
- Demande de changement de classement niveau 5 du 13/8/2019
- Attestation pour 299 personnes du 26/8/2019

Cet équipement est classé en **niveau 5 jusqu'au 1/6/2030**

### 1.4 AVIS PRÉALABLES

## **3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

## **4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE**

### 4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL

### 4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES

### 4.3 VESTIAIRES - Sécurisation

### 4.4 ECLAIRAGE

### 4.5 ARROSAGE INTEGRE

## **5. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES**

➔ **NIEUIL L'ESPOIR** – stade Municipal- NNI 861780101

Cet équipement est classé **niveau 5 jusqu'au 26/4/2021**

- Visite du 25/7/2019 suite aux travaux sur l'aire de jeu + équipements
- Dossier de classement revu et rapport de visite

Le classement est confirmé niveau 5 jusqu'au 26/4/2021

→ **St BENOIT** – stade de la Varenne 1 – NNI 862140101

- Travaux à effectuer pour mettre aux normes le vestiaire arbitres. **Délai jusqu'au 30/6/2020 (date du calendrier des championnats)**. Passé cette date, l'équipement sera mis en niveau 6
- Vérification des buts et de l'aire de jeu - contrôle conforme
- Courrier transmis au Service des Sports et à Mr Pinturaud
- Possibilité de revoir l'AOP

## 6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES

### 6.1 CLASSEMENTS INITIAUX

→ **NIEUIL L'ESPOIR** – stade Municipal - NNI 861780101

Cet éclairage n'a jamais été classé

Contrôle du 25/7/2019 : refusé du 26/8/2019

- Demande de classement E4 du 26/8/2019
- Eclairage moyen horizontal : 250lux
- Facteur d'uniformité : 0,72
- Rapport Emini/Emaxi : 0,55
- Certificat de conformité de la SOCOTEC du 20/8/2018
- Contrat d'entretien du 27/8/2019

Le classement proposé est en **niveau E4 jusqu'au 26/8/2020**

### 6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT

→ **MAZEROLLES** – stade Pierre Bordier – NNI 861530101

- Demande de classement E5 du 26/3/2019

Eclairage moyen horizontal : 128 LUX

Facteur d'uniformité : **0,62**

Rapport Emini/Emaxi : 0,43

- Courrier de la mairie refusant les travaux de remise aux normes E5
- Si pas de travaux, non utilisation pour les nocturnes pour la saison 2020 / 2021 (5ans)

Cet équipement est classé en niveau **EFootA11 jusqu'au 4/6/2020**

**Tous les éclairages pour la saison 2019 / 2020 sont sur le site du District**

### 6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT

## 7. AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES

## 8. CLASSEMENT DE SALLES

## 9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS

## 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

La **CRTIS** remercie l'ensemble des arbitres pour les informations qu'ils nous font remonter, les jours de compétitions. La sécurité et le bien-être des acteurs du jeu sont nos préoccupations

## CONTROLES DE STADE, VISITES OU RENDEZ-VOUS DISTRICT ET MAIRIE

- **ST LEGER de MONTBRILLAIS** – contrôle de l'arrosage intégré – conforme au cahier des charges – 1<sup>er</sup> match à domicile le 22 septembre
- **LUSIGNAN** – stade annexe – demande d'utilisation en compétitions. Cet équipement est classé FootA11 au motif : manque un vestiaire arbitre. Un contrôle sera effectué par Gilles Raveau
- **LEIGNE sur USSEAU** – stade municipal – NNI 861270101
  - Contrôle de Mr Hérault du 5/9/2019 des équipements en présence de Mr Martinet
  - 1/ buts non conformes (**Loi 1 du jeu – Urgent**)
  - 2/ Dégagements non conformes avec main courante à revoir
  - 3/ Abris touche à positionner aux normes

4/ Miroir dans les vestiaires

**La commission donne jusqu'au 31/12/2019** pour la mise en conformité de l'équipement

## **DIVERS**

**COURRIER du 12/7/2019 de Mr Gaëtan Remblière** – pris note.

**DISTRICT DES 2 SEVRES – CDTIS 79** : L'équipement du stade de Martaizé est classé niveau 6. Pour la Coupe de France et la Coupe Nouvelle-Aquitaine, ce stade n'aurait pas dû être utilisé. Les rencontres doivent être planifiées sur les installations d'Angliers ou St Jean de Sauves (vestiaires)

**NEUVILLE** – classement du SYE prévu le 2 octobre à 10h (Patrice et Guy)

**Prochaine réunion sur convocation.**

**Le Président, Guy Malbrand.**